

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
ООО "СГЭС"

А.Е.Марченков

" " 2023г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК №1
центрального качественно-количественного регулирования отпуска тепла
от ГРЭС-1 на отопительный сезон 2023-2024гг.

Температура наружного воздуха $t_{\text{н.}}^{\circ}\text{C}$	Температура сетевой воды $^{\circ}\text{C}$				Температура наружного воздуха $t_{\text{н.}}^{\circ}\text{C}$	Температура сетевой воды $^{\circ}\text{C}$			
	T1	T1	T2	T2		T1	T1	T2	T2
	от СГРЭС-1	от ПКТС	на ПКТС	на СГРЭС-1		от СГРЭС-1	от ПКТС	на ПКТС	на СГРЭС-1
8	75	75	37,0	37,0	-17	101,6	101,6	54,3	54,3
7	75	75	37,7	37,7	-18	103,6	103,6	55,0	55,0
6	75	75	38,4	38,4	-19	105,6	105,6	55,7	55,7
5	75	75	39,1	39,1	-20	107,6	107,6	56,4	56,4
4	75	75	39,8	39,8	-21	109,5	109,5	57,0	57,0
3	75	75	40,4	40,4	-22	111,5	111,5	57,7	57,7
2	75	75	41,1	41,1	-23	112,0	113,5	58,4	58,4
1	75	75	41,7	41,7	-24	112,0	115,4	59,0	59,1
0	82	82	42,4	42,4	-25	112,0	117,4	59,7	59,5
-1	82	82	43,0	43,0	-26	112,0	119,3	60,4	60,0
-2	82	82	43,6	43,6	-27	112,0	121,2	61,0	60,5
-3	82	82	44,2	44,2	-28	112,0	123,2	61,7	61,0
-3,82	82	82	44,7	44,7	-29	112,0	125,1	62,3	61,5
-4	82	82	45,4	45,4	-30	112,0	127,1	62,9	61,9
-5	82	82	46,0	46,0	-31	112,0	129,0	63,6	62,4
-6	82	82	46,6	46,6	-32	112,0	130,9	64,2	62,9
-7	82	82	47,1	47,1	-33	112,0	132,8	64,9	63,4
-7,23	82	82	47,3	47,3	-34	112,0	134,8	65,5	63,9
-8	83,6	83,6	47,9	47,9	-35	112,0	136,7	66,1	64,3
-9	85,6	85,6	48,6	48,6	-36	112,0	138,6	66,7	64,8
-10	87,6	87,6	49,3	49,3	-37	112,0	140,5	67,4	65,3
-11	89,6	89,6	50,1	50,1	-38	112,0	142,0	67,7	65,8
-12	91,7	91,7	50,8	50,8	-39	112,0	142,0	67,2	66,3
-13	93,7	93,7	51,5	51,5	-40	112,0	142,0	66,7	66,7
-14	95,7	95,7	52,2	52,2	-41	112,0	142,0	66,2	67,2
-15	97,7	97,7	52,9	52,9	-42	112,0	142,0	65,7	67,7
-16	99,7	99,7	53,6	53,6					