

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор департамента городского хозяйства Администрации города Сургута



**К.С. Киселёв**

« 30 » 08 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО «СГЭС»



**М.Ч. Пак**

« » 2023 г.

## **ПОРЯДОК**

ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности теплового источника филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 и пропускной способности тепловых сетей ООО «СГЭС» на отопительный сезон 2023 - 2024 г.г.

В условиях возможного дефицита топлива, аварийного останова теплофикационного оборудования, в прочих аварийных ситуациях, приводящего к снижению располагаемой мощности теплоисточника ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1, и пропускной способности тепловых сетей ООО «СГЭС», для обеспечения населения и объектов социальной сферы устойчивым теплоснабжением, вводятся ограничения потребителей до 73,05% от общего количества тепла, отпускаемого теплоисточником на отопление, вентиляцию и г.в.с., согласно утвержденному графику.

Действия персонала при ограничении потребителей регламентируются:

«Соглашением о взаимоотношениях теплоснабжающего предприятия ООО «СГЭС» и теплоисточника филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»;

«Инструкцией по гидравлическому и температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от теплоисточников СГРЭС-1, ПКТС по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС», и «ПКТС-ВЖР» на отопительный период 2023-2024 г. г.»;

«Инструкцией по ликвидации и локализации аварий в СЦТ г. Сургута от теплоисточников СГРЭС-1, ПКТС по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС», и «ПКТС-ВЖР»

График ограничения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводится в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления. Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии – за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива – не более, чем за 24 часа до начала ограничений.

При возникновении аварийных ситуаций, требующих принятия безотлагательных мер, начальником смены ООО «СГЭС» осуществляется срочное введение графика ограничения и отключения с последующим в течение 1 час оповещением потребителей о причинах и предлагаемой продолжительности отключения.

Последовательность введения ограничения теплоснабжения, производится в 2 этапа:

**1 этап - отключение горячего водоснабжения (подогревателей на ЦТП, в подвалах жилых и производственных зданий);**

**2 этап - частичное отключение предприятий, согласно графику ограничений.**

При более глубоком снижении располагаемой мощности теплоисточника вводится снижение температуры сетевой воды на теплоисточнике, до достижения температуры обратной сетевой воды не ниже 30°C.

Заместитель главного инженера  
по теплоснабжению ООО «СГЭС»

**А.Е. Марченков**

Заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

**А.А. Тетюков**