

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32211592928

на право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности документации на ликвидацию опасного производственного объекта магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС».

Дата и время поступления запроса: 03.08.2022 08:03

Вопрос:

Добрый день. Просим Вас указать класс опасности объектов и предоставить сведения, характеризующие ОПО.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

Опасный производственный объект магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» «Тепломагистраль №6 от 6ТК25 до ПС-6» – участок трубопроводов теплосети III класса опасности.

Сведения характеризующие опасный производственный объект:

1. Температура теплоносителя $T=142^{\circ}\text{C}$
2. Рабочее давление $P=0,8-0,84\text{ МПа}$.

Директор



В.Н. Юркин