

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312165898

на право заключения договора на поставку насосного оборудования.

**Дата и время поступления запроса:** 09.03.2023 07:41

### **Вопросы:**

Просим уточнить по 3 позиции насос TOP-SD 80/15 на сегодняшний день не поставляется в Россию, аналогов нет. Будете ли вы рассматривать аналог состоящий из 2 насосов одинарок, а не 1 сдвоенный как в запросе?

### **Ответы:**

Рассмотрев поступивший запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что любые два одиночных насоса, схожих по напорно-расходным характеристикам, указанным в техническом задании к сдвоенному насосу TOP-SD 80/15 (или эквивалент), не будут являться аналогичными (эквивалентными) в виду своих конструктивных особенностей. Поставка двух одиночных насосов вместо сдвоенного насоса TOP-SD 80/15 (или эквивалент) невозможна по причине того, что на объекте, на котором будет производиться монтаж данного оборудования, отсутствует место для монтажа двух одиночных насосов.

Директор



В.Н. Юркин