

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32312337317

на право заключения договора на поставку электротехнической продукции.

Дата и время поступления запроса: 03.05.2023 12:08

Вопрос:

Добрый день.

Просим дать пояснения:

Поз. 47 «Рамка установочная 2 мод.» - 176 шт. в ТЗ указано, что требуется:

- рамка с откидной крышкой;
- рамка должна быть на 2 места;

При этом в поз. 46 Вы заказываете 176 шт. одноместных розеток (т.е. в 2 раза меньше, чем количество мест в рамках).

Согласно тех. описанию, к поз. 46 подходит «Розетка силовая 2P+E, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый 40050 ДКС», но все рамки для данной розетки «идут» без откидной крышкой.

Просим по поз. 47 уточнить: требуется рамка двухместная или одноместная?

Просим по поз. 47 удалить требование от наличие откидной крышкой.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в позиции 47 пункта 3 спецификации товара раздела IV «Техническое задание» Извещения о закупке требуется рамка двухместная без крышки. В соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

И.о.директора



С.А.Кузьминых