

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 32413373114

на право заключения договора на поставку обратных межфланцевых и предохранительных клапанов.

Дата и время поступления запроса: 15.03.2024 10:14

Вопрос:

Здравствуйте, уточните, пожалуйста, по предохранительному клапану Прегран указаны пределы настройки пружины 3,5-10,0 бар. Однако, производитель АДЛ устанавливает пружины со следующими диапазонами:

1. 3,5 - 5 бар
2. 4,8 - 6,3 бар
3. 6 - 8 бар
4. 7,5 - 10 бар

В связи с этим прошу внести корректировку в ТЗ.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, что в соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены изменения.

Директор



В.Н.Юркин