

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ**  
**№ 32312317541**  
на право заключения договора на поставку светодиодных светильников.

**Дата и время поступления запроса:** 24.04.2023 15:11

**Вопрос:**

Уважаемый Заказчик!

П. 6

Светильник светодиодный 20Вт, в описании «Светильник предназначен для освещения промышленных, производственных помещений, аналог ВЗГ-200»

ВЗГ- это аббревиатура и терминология взрывозащищенного светильника, но в описании это явно не указано. Просим пояснить, какой именно светильник необходим?

На какое описание ориентироваться по поз. 3 где одновременно указана мощность 80 Вт и Не более 110Вт, а также поз. 8, где указано 20 Вт и «не более 45Вт». Правильно ли мы понимаем, что допустимый диапазон по этим позициям будет «не более 110Вт» и «не более 45Вт» соответственно

**Ответ:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что по позиции 6 требуется аналог светильника ВЗГ, что подразумевает необходимость именно взрывозащищенного исполнения светильника с LED источником света, описанные параметры соответствуют ассортименту светильников, представленному в едином реестре Российской промышленности Минпромторг. Предпочтительна конструкция ВЗГ, но единой формы не придерживаемся.

По позициям №3,8 допустимый диапазон мощности, верно подразумевать, не менее 80 Вт не более 110 Вт для позиции №3, не менее 20 Вт не более 45 Вт для позиции №8 соответственно.

В соответствии с поступившим запросом в раздел IV «Техническое задание» Извещения о закупке будут внесены соответствующие изменения.

**И.о.директора**



**С.А.Кузьминых**